

(Directives 2009/142/CE « Appareils à gaz » et 92/42/CE « Rendement des chaudières »)
(« Gas appliances » 2009/142/EC and 92/42/EC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312CQ6016 (Rév.2)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabricant :**
Manufacturer :

GUILLOT INDUSTRIE
Route de Fleurville - BP 55
F-01190 PONT DE VAUX

- **Marque commerciale et modèle(s) :**
Trade mark and model(s) :

ATLANTIC GUILLOT / YGNIS/ HAMWORTHY

➤ **VARMAX TWIN 550 – VARMAX TWIN 640**
➤ **VARMAX TWIN 780 – VARMAX TWIN 900**

- **Genre de l'appareil :**
Kind of the appliance :

CHAUDIERE A CONDENSATION

- **Désignation du type :**
Type designation :

VARMAX TWIN 550

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(R)
FR	20/25/300 ; 37	I2Esi ; I2Esi3P (*)
DE	20 ; 50	I2ELL ; I2ELL3P (*)
LU	20	I2E
AT-CH-CZ-ES-GB-GR-IT-IE- LT-PT-SI-SK	20 ; 37/50	I2H3P (*)
DK-EE-FI-LV-NO-RO-SE-TR	20	I2H

* Catégorie double disponible pour les modèles 550 et 640 uniquement.


est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE et
« Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC « Gas appliances » and 92/42/EC
« Boiler efficiency » directives.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/2

Le Président

Neuilly, le 26 juillet 2016


Georges BOUCHARD

Rév.2 : 1312CQ6016 du 2015/02/17

PERFORMANCES ENERGETIQUES

ENERGY PERFORMANCE

(Directive "Rendement des chaudières" 92/42/CE)
("Boilers efficiency" directive 92/42/EC)

Annexe au certificat Numéro : 1312CQ6016 (rév.2)

- Fabricant :
Manufacturer :

GUILLOT INDUSTRIE
Route de Fleurville - BP 55
F-01190 PONT-DE-VAUX

- Type de chaudière :
Type of boiler :

CHAUDIERE A CONDENSATION
CONDENSING BOILER

Modèle Boiler name	Marque Commerciale Trade mark	Genre de l'appareil Boiler type	Certificat PI Number	Rendements Measured efficiency		Emission de Nox Nox Measured Emission	
				Nominal Full Load	30% de charge Part Load	mg/kWh mg/kWh	Classe Class
Varmax Twin 550	Atlantic Guillot / Ygnis Hamworthy	Chaudière à Condensation Condensing Boiler	1312CQ6016	97,9	108	40	5
Varmax Twin 640	Atlantic Guillot / Ygnis Hamworthy			97,9	108	40	5
Varmax Twin 780	Atlantic Guillot / Ygnis Hamworthy			97,8	108,9	35	5
Varmax Twin 900	Atlantic Guillot / Ygnis Hamworthy			97,8	108,9	35	5

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 2/2

Neuilly, le 26 juillet 2016

