atlantic systèmes

VENTILATION HYGRORÉGLABLE

06/01 - CHY6 - 2273
www.eurovent-certification.com

CAISSONS D'EXTRACTION CATEGORIE 4
Testé et agréé par EFECTIS (PV n° EFR-17-001482) pour l'extraction de fumées en cas d'incendie avec une limite de fonctionnement de 1/2 heure à 400°C.

U0633234 H
06/2026

CE

Notice de montage
COSMOS
1500 - 2000 - 2600 - 3200 - 3800
4500 - 5300 - 6200 - 8200 - 11000



1. AVERTISSEMENTS

En cas d'inobservation de cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens. La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil. Son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité. Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
Après déballage, s'assurer qu'il est en bon état. Si non, s'adresser au revendeur pour toute intervention.
L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, etc.),
- cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil,
- ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique,
- avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement,

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

⚠ En cas d'installation de l'appareil dans un lieu froid, s'assurer que tous les raccords / gaines sont isolés.
Les piquages des gaines doivent être bouchés lors du stockage et de l'installation pour éviter la formation de condensation dans l'appareil.

2. DESCRIPTION

2.1 Généralités

Caissons d'extractions à pression ajustée permettant d'optimiser les consommations énergétiques et le confort acoustique. La vitesse du moteur est modulée afin de garantir la pression nécessaire.

Carte électronique avec affichage des informations et paramétrage.

- Alimentation : monophasé 230 V - 50 Hz – IP 34
- Interrupteur de proximité omnipolaire cadenassable
- Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré
- Plage de température de fonctionnement : -10 / +40 °C
- Isolation acoustique

Un disjoncteur différentiel de 300 mA - Type A doit être installé en amont de l'installation. Pour plus de sécurité, vous pouvez installer un disjoncteur différentiel haute immunité 300 mA - Type F».

⚠ Non compatible avec un régime de neutre IT.

Prévoir une protection assurant une coupure unipolaire ou bipolaire en catégorie de surtension, type disjoncteur sectionneur de calibre figurant dans le tableau au verso.

2.2 Caractéristiques technique


Taille	Puissance max (W)	Intensité max (A)	Protection (A)	Poids (kg)
1500	213	2	4	41
2000	431	3.5	6	41
2600	469	3.8		47
3200	600	4.3		53
3800	924	6.5	10	53
4500	1022	6,8		78
5300	1005	6,6		87
6200	1045	7,3		108
8200	1962	12,2	16	125
11000	3105	19	20	150

2.3 Caractéristiques ventilateur

Taille	Type de ventilateur	Rendement (%)	Variateur	Catégorie de mesure (A-E)	Catégorie de rendement (statique ou total)	Niveau de rendement N
1500	Ventilateur centrifuge à aubes courbées vers l'arrière	60.5	Intégré	C	Statique	64
2000		54.9				
2600		56.9				
3200		58.6				
3800		57.2				
4500		54.1				
5300		54.8				
6200		54.8				
8200		57				
11000		63				

Taille	Puissance électrique (PE en Kw)	Débit volumétrique (QV en m3/h)	Différence de pression (Pa)	Vitesse variateur	Rapport spécifique
1500	0.185	0.3	306	2200	1
2000	0.400	0.4	438	2600	
2600	0.471	0.5	456	2650	
3200	0.594	0.67	473	2200	
3800	0.850	0.64	700	2650	
4500	1.010	0.78	650	2100	
5300	0.975	0.88	560	1750	
6200	1.045	1.28	414	1450	
8200	1.920	1.39	745	1800	
11000	3.100	1.94	960	1750	

2.4 Dimensions / plans (exprimées en mm)



Taille	A	B	C	D	E	F	G
1500	745	573	565	309	693	55	341
2000	745	573	565	309	693	55	341
2600	823	635	609	330	754	55	397
3200	862	672	648	350	791	64	416
3800	862	672	648	350	791	64	416
4500	950	791	710	381	949	66	482
5300	974	885	789	421	1043	66	484
6200	1052	989	876	464	1147	74	536
8200	1104	989	876	464	1147	74	588
11000	1204	1078	963	508	1236	78	646


Taille	H	I	X1	X2	Ø Piquage	Ø Piquage Rejet
1500	153	567	152	472	2 x 250	450
2000	153	567	152	472	2 x 250	450
2600	183	629	178	488	2 x 315	500
3200	202	666	202	544	2 x 355	560
3800	202	666	202	544	2 x 355	560
4500	224	916	213	620	2x400	630
5300	224	940	236	610	2x400	630
6200	249	1018	262	606	2x450	630
8200	274	1070	262	758	2x500	800
11000	304	1170	295	764	2x560	800

3. MONTAGE/ DÉMONTAGE DU PRODUIT

Ce caisson ne peut fonctionner que si le rejet est orienté vers le haut. Son installation peut être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur. L'utilisation de plots anti-vibratile est recommandée. Pour installer le caisson en terrasse, installer des élingues dans les trous prévu à cet effet, voir schéma ci-dessous :


1. Caisson en combles ou installation en VMC inversée

Raccorder le rejet de l'appareil à l'extérieur à l'aide d'un piquage plat de type PP (voir catalogue) et d'un conduit. Le rejet doit faire l'objet d'un dimensionnement tenant compte de la longueur, du diamètre et du débit d'air pour une installation conforme au bon fonctionnement du caisson.



2. Caisson en terrasse

Il est conseillé de fixer le caisson au sol et de munir l'appareil d'une visière pare-pluie type VPP (voir catalogue). La visière pare-pluie sera montée sur l'appareil à l'aide des vis fournies.
Dans le cas de rejet gainé, le raccordement du piquage circulaire doit être étanche au niveau des vis de fixation. L'étanchéité optimale est obtenue avec la mise en place de mastic d'étanchéité avant vissage dans le perçage et l'ajout d'une bande de mastic en couverture des vis :



Le rejet doit être dimensionné en tenant compte du diamètre et du débit d'air pour une installation conforme. Les piquages des gaines doivent être bouchés lors du stockage et de l'installation pour éviter la formation de condensat dans l'appareil. Si le caisson est installé en extérieur, ATLANTIC préconise d'orienter le capot d'accès moteur en direction du nord ou de l'est.


Pour accéder à la notice de démontage , scanner le QR CODE ci-contre.

Pour accéder au tutoriel de démontage, scanner le QR CODE ci-contre.


4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

AVANT TOUTE OPÉRATION, DÉCONNECTER L'APPAREIL DU RÉSEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE RÉTABLIE ACCIDENTELLEMENT.
Application de 2 raccordements indépendants et permanent à la Terre de protection :
Le raccordement à la Terre de protection est obligatoire avant toute mise sous tension.

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, conformément à la norme NF C 15-100. L'accès aux compartiments de câblage/réglage est strictement réservé aux professionnels, Même après la coupure de l'alimentation, certains composants peuvent rester sous tension.
Raccorder le produit avec un câble double isolation de type 3G 2.5 mm^2.
Pour accéder au bornier de raccordement électrique, dévisser les 3 vis situées en bas de la porte d'accès, puis tirer la porte et la faire glisser vers le bas.




1 Dévisser les 3 vis



2 Faire basculer la porte et la faire glisser vers le bas

Câblage alimentation et dépressostat de sécurité




⚠ Non compatible sous régime de neutre en régime IT

Contacts du dépressostat de sécurité (pouvoir de coupure 3,5A / 250V) Les cosses sont fournies (en attente sur le dépressostat de sécurité)


1 : Commun
2 : Contact normalement fermé NF
3 : Contact normalement ouvert NO

SCHEMA TYPE



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES COSMOS

5. RÉGLAGES



HAUT


ESC **Retour en arrière, Sortie menu**

OK **Validation, Entrée menu**

BAS

5.1 Arborescence des menus et des paramétrages à effectuer

A la première mise sous tension, vous avez accès à l'arborescence complète de l'IHM. Pour accéder au choix de la régulation et effectuer les paramétrages, veuillez vous reportez à l'arborescence complète ci-dessous.
Après 30 minutes sans action de votre part, l'accès à l'arborescence est verrouillé.
Pour apporter des modifications et affiner les réglages, déverrouiller en renseignant le code PIN **0123.**



Verrouillage automatique au bout de 30 minutes après les réglages.

5.2 Installation en mode pression ajustée :

Principe

Il s'agit de réguler le caisson en pression ajustée en mesurant les variations de pression de l'installation.
Il faut avoir :


- 60 Pa au niveau des bouches de type autoréglable,
- 80 Pa au niveau des bouches de type hygroréglable,
- 160 Pa minimum au niveau de l'entrée du groupe VMC.

Pour détecter si le besoin est atteint ou non, il est nécessaire de placer des dépressostats au plus près des bouches les plus défavorisées. Ces bouches doivent idéalement être identifiées par l'étude de dimensionnement.

Nota : dans le cas où aucune étude n'a été faite, il est conseillé d'installer un dépressostat par colonne. Dans le cas d'une installation de type hygroréglable, il est obligatoire d'installer un dépressostat par colonne (cf Avis technique n°14.5/17-2273).


Installation

Schéma de montage des dépressostats lorsque le caisson se trouve en partie haute de l'immeuble.



* Inclus dans les accessoires kit PA et Té souche PA isolé à joint (voir catalogue).

ORIENTATION ET FIXATION DES DÉPRESSOSTATS




Attention

Si le caisson de ventilation se trouve en sous-sol, il est nécessaire d'inverser les schémas (dans ce cas, la prise de pression devra se faire en haut de l'immeuble) pour accéder aux bouches les plus éloignées du ventilateur. La pièce de protection devra alors être fixée au bouchon supérieur.
Les dépressostats devront être accessibles pour une éventuelle maintenance.
Dans le cas d'une installation complexe, il est possible d'installer le dépressostat directement en fond de colonne et de ramener le contact électrique au caisson.

Mise en oeuvre

1. Faire descendre le tuyau lesté jusqu'en bas de colonne.
2. Si le tuyau est vraiment trop long, ajuster la longueur.
3. Placer la souche sur le conduit et la fixer.
4. Raccorder électriquement le dépressostat au caisson ventilation (voir p8).




Positionnement du capillaire dans le lest (monté d'usine)

Les dépressostats PA sont tarés avec une pression minimale de 94 Pa (niveau minimum pour le bon fonctionnement des bouches hygroréglables). Pour les autres types d'installation, se reporter à la page précédente.
L'extrémité du capillaire flexible prenant le niveau de pression est lestée afin de permettre le positionnement du tuyau en bas de colonne.

Installation en tête de colonne (avec prise de pression en pied) :

Dépressostat PA fixé sur la souche.
(Câble à connecter sur les bornes 1 et 3)
(voir schéma page 8)



Les dépressostats du Té souche PA isolé à joint et du kit PA sont spécifiques pour le fonctionnement avec des caissons adaptés à la technologie de pression ajustée. Ils possèdent une hystérésis limitée interdisant toutes autres utilisations. Ils sont de classe IP54 et peuvent ainsi être montés en terrasse sans coffret dédié.
L'ensemble des dépressostats PA devra être câblé en série.


En l'absence de pression (ventilateur arrêté) le contact doit être ouvert. Les dépressostats doivent être câblés en conséquence.

Les câbles sont à connecter sur les bornes 1 et 3 des dépressostats PA.

Le nombre de dépressostats PA dépend de la configuration de l'installation.

Câblage dépressostats PA aux caissons COSMOS

Bornier COSMOS (câblage d'usine)



Section de câbles standards de 0,5 à 1 mm^2.
Retirer un pont pour câbler le bornier COSMOS au bornier des dépressostats PA.
Câbler les bornes B1 et B3 des dépressostats PA.
Amener le câble jusqu'au bornier du caisson.


Ne pas enlever de pont sans brancher de dépressostat PA à sa place.

6. ENTRETIEN


TOUJOURS TRAVAILLER HORS TENSION.

Dépoussiérer la turbine et les composants avec un pinceau sec une fois par an.
L'accès à la turbine se fait par démontage du bloc moteur :

1 Déconnecter les câbles du moteur et dévisser les 8 vis.




2 Retirer le bloc moteur.



ATTENTION LORS DE LA MANUTENTION DE L'ENSEMBLE MOTEUR + TURBINE : LOURD


3 Nettoyer la turbine avec un pinceau sec.



Entretien du filtre du variateur de vitesse


Changer une fois par an le filtre du variateur de vitesse. Le filtre est disponible en pièce détachée sur le site : atlantic.plateforme-services.com

1 Retirer la porte d'accès.



2 Retirer le panneau de commande.

3 Démonter la grille de protection du filtre et le changer.




Pour le remontage, effectuer les opérations inverses.

7. PANNES ET DÉFAUTS

PANNES	CONTRÔLE	
Plus d'affichage sur la régulation en façade et ventilateur à l'arrêt	Vérifier la présence de 230 Vac sur l'interrupteur de proximité	
	SI OK	Vérifier la présence de 12 Vcc sur les bornes de l'afficheur (1) entre GND et +12Vcc
	SI OK	AFFICHEUR (1) HS - A REMPLACER
	SI KO	ALIMENTATION 12Vcc HS - A REMPLACER
Le variateur de fréquence est éteint, ventilateur à l'arrêt, afficheur allumé	Vérifier la présence de 230 Vac sur l'interrupteur de proximité	
	SI OK	Vérifier la présence de 230 Vac sur le variateur de fréquence
	SI OK	VARIATEUR DE FREQUENCE HS - A REMPLACER
Indication de débit sur l' affichage de la régulation en façade à 0 m3/h et Pression OK	Vérifier l'alimentation 12 Vcc du capteur de pression entre les fils rouge et noir	
	SI KO	Vérifier la connectique sur le capteur de pression et le bornier
	SI OK	Vérifier le signal 0 - 10 Vcc entre les fils noir et jaune
	SI KO	CAPTEUR DE PRESSION HS - A REMPLACER - OU TUYAUX BOUCHES
	SI OK	ENTREE AFFICHEUR HS - A REMPLACER
Indication de pression sur l'affichage de la régulation en façade à 0 Pa et débit affiché max	Vérifier que le tube de pression soit branché sur la tétine du capteur de pression de l'afficheur (1)	
	SI OK	Vérifier que le tube de pression ne soit pas bouché
	SI OK	CAPTEUR DE PRESSION DE L'AFFICHAGE (1) DE LA RÉGULATION HS - A REMPLACER
Indication de pression sur l'affichage de la régulation en façade à 0 Pa et débit affiché à 0 m3/h et vitesse moteur à 100 % et variateur de fréquence indique 0	Vérifier signal 0-10 Vcc à l'entrée du variateur ou sortie afficheur (1)	
	SI OK	ENTREE VARIATEUR HS - A REMPLACER
	SI KO	SORTIE AFFICHEUR (1) HS - A REMPLACER - OU PAS DE CONTINUITE SUR LES FILS JAUNE OU NOIR
Indication de pression sur l'affichage de la régulation en façade à 0 Pa et débit affiché à 0 m3/h et vitesse moteur à 100 % et variateur de fréquence clignote et indication erronée	Vérifier le câblage des phases moteur sur le variateur	
	SI OK	SORTIE PUISSANCE MOTEUR HS OU MOTEUR HS - A REMPLACER
Indication de pression sur l'affichage de la régulation en façade à 0 Pa et débit affiché à 0 m3/h et vitesse moteur à 100 % et variateur de fréquence indique «h 0-1»	Vérifier si une phase moteur n'est pas débranchée sous le variateur	
	SI OK	MOTEUR HS (une phase coupé) OU UNE SORTIE VARIATEUR HS - A REMPLACER
Ventilateur tourne trop fort et la vitesse moteur est proche de 100 % et à dû mal à atteindre la consigne de pression	Vérifier le sens de rotation du moteur (sens anti-horaire en regardant à l'arrière du moteur)	
	SI OK	Vérifier les fuites réseaux aérauliques ou si l'installation est bien terminée.

Vérification des branchements pneumatiques



8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Défaut	N°	Description	Explications
no-FLt	00	Pas de défaut	/
OI-b	01	Sur intensité sur le circuit de freinage	Vérifier le branchement et l'état de la résistance de freinage externe
OL-br	02	Surcharge de la résistance de freinage	Le variateur a déclenché pour éviter d'endommager la résistance de freinage
O-I	03	Surintensité en sortie	Surintensité instantanée en sortie. Charge excessive sur le moteur.
I_t-trP	04	Surcharge Thermique du Moteur (I2t)	Variateur disjoncté en surintensité, après avoir assuré >100 % de la valeur dans P1-08 pendant un certain temps pour éviter d'endommager le moteur
PS-trP	05	Etage de sortie en défaut	Vérifier si le moteur ou les câbles sont en court-circuit
O-uoLt	06	Surtension du BUSS DC	Vérifier la tension d'alimentation et vérifier qu'elle soit dans l'échelle autorisée. Si le défaut se produit à la décélération ou à l'arrêt, augmenter le temps de décélération en P-04 ou installer une résistance de freinage adaptée et active le freinage externe en P-34
U-uoLt	07	Sous-tension du BUSS DC	Se produit généralement lorsque l'alimentation principale est coupée. Si le défaut se produit pendant la marche, vérifier la tension d'alimentation, et toutes les connexions, fusibles, contacteurs etc.
O-t	08	Sur-température du refroidisseur	Vérifier la température ambiante S'assurer que le ventilateur de refroidissement fonctionne S'assurer que l'espace autour du variateur est respecté, et que le débit d'air depuis et vers le variateur n'est pas restreint et que l'entrée et la sortie d'air n'est pas obstruée
U-t	09	Sous-température	Ce défaut survient lorsque la température ambiante est <-10°C. Tant que la température ne devient pas supérieure à -10°C le variateur ne démarre pas.
P-dEF	10	Les paramètres par défaut ont été chargés	Presser la touche STOP, le variateur est maintenant prêt à être configuré pour l'application.
E-tr iP	11	Défaut externe	Un déclenchement pour Défaut externe est demandé sur l'entrée digitale 3. Le contact normalement Fermé a été ouvert. Si une thermistance moteur est connectée, vérifier que le moteur ne soit pas trop chaud
SC-0bS	12	Perte de communication Optibus	Vérifier la communication entre le variateur et les appareils externes. Vérifier que chaque appareil sur le réseau possède une adresse unique
FLt-dc	13	Ondulations sur le BUSS DC trop importantes	Vérifier la présence et l'équilibre des phases d'alimentation
P-LOSS	14	Perte de phase en entrée	1 des phases a été déconnectée ou perdue. Vérifier la présence et l'équilibre des phases d'alimentation.
h O-I	15	Surintensité instantanée en sortie	Vérifier si le moteur ou les câbles sont en court-circuit

Défaut	N°	Description	Explications
th-FLt	16	Thermistance du refroidisseur interne en défaut.	Contacter Esco transmissions SA
dAtA-F	17	Erreur mémoire interne (IO)	Les paramètres n'ont pas été enregistrés. Les paramètres par défaut ont été chargés à la place. Presser la touche STOP puis réessayer Si le problème persiste contacter Esco Transmissions SA.
4-20 F	18	Signal 4-20mA perdu	Le signal sur l'entrée analogique est <3mA. Vérifier le signal et le câblage.
dAtA-E	19	Erreur mémoire interne (DSP)	Les paramètres n'ont pas été enregistrés. Les paramètres par défaut ont été chargés à la place. Presser la touche STOP puis réessayer Si le problème persiste contacter Esco Transmissions SA.
F-Ptc	21	Sur-température PTC Moteur	La sonde PTC contactée au moteur à mis le variateur en défaut
FAn-F	22	Erreur Ventilateur de refroidissement (IP66 seulement)	Vérifier son état, et le remplacer si nécessaire
O-hEAt	23	Température ambiante trop haute	La température ambiante trop haute, vérifier que le flux d'air de refroidissement soit suffisant
AtF-01	40	Echec Auto-Tuning	Les paramètres Moteur mesurés par l'Auto-Tuning sont erronés. Vérifier la bonne connexion et la continuité du moteur et des câbles Vérifier la présence et l'équilibre des phases de sortie Moteur.
AtF-02	41		
AtF-03	42		
AtF-04	43		
AtF-05	44		
SC-F01	50	Défaut de communication Modbus	Aucune trame de données Modbus n'a été reçue pendant le temps imparti par le chien de garde réglable en P-36 Index 3. Vérifier que le maître / Automate fonctionne correctement. Vérifier les câbles de connexion. Augmenter la valeur en P-36 Index 3 à un niveau convenable.
SC-F02	51	Défaut de communication CANopen	Aucune trame de données CANopen n'a été reçue pendant le temps imparti par le chien de garde réglable en P-36 Index 3. Vérifier que le maître / Automate fonctionne correctement. Vérifier les câbles de connexion. Augmenter la valeur en P-36 Index 3 à un niveau convenable.

8. GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

9. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ATLANTIC a accordé une attention particulière, afin que ces produits soit entièrement démontable pour mieux récupérer et recycler les matériaux ou éléments fonctionnels en fin de vie d'un produit. Les matériaux d'emballages sont également entièrement recyclable, attestant de notre engagement pour réduire l'impact environnemental de nos produits.

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



WWW.ATLANTIC-CLIMATISATION-VENTILATION.FR
TÉL. 04 72 10 60 28

Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation
ACTA Commerce - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 40 000 000 € - RCS Lyon 880 065 537

Cachet de l'installateur :