

## DICHIARAZIONE

L'Azienda: **Groupe Atlantic Italia SpA**  
con sede in: **Via Pana, 92 – Faenza (RA)**  
in relazione agli apparecchi: **Atena K 40 / 60 / 80 / 100**

### DICHIARA QUANTO SEGUE:

Le caldaie a basamento a condensazione a gas modello

**ATENA K 40**  
**ATENA K 60**  
**ATENA K 80**  
**ATENA K 100**

sono equipaggiate della funzione interruzione apporto di calore, in quanto ogni generatore è dotato di una sonda NTC in mandata impianto e di una sonda NTC sul ritorno, con controllo della temperatura massima e differenziale del generatore, e di un termostato di sicurezza sovratemperatura.

Le due sonde NTC e il termostato di sicurezza intercettano gli incrementi anomali di temperatura dell'acqua dell'impianto e tramite la scheda elettronica limitano e quindi interrompono l'afflusso gas in presenza di scarsa circolazione.

Faenza, Ottobre 2022

In fede  
**Groupe Atlantic Italia SpA**

**Groupe Atlantic Italia S.p.A.****Direct Sales Division "Ygnis"**

Via Lombardia 56  
21040 Castronno (VA) – ITALY  
Tel +39 0332 895240 Fax +39 0332 893063  
[info@ygnis.it](mailto:info@ygnis.it)  
[www.ygnis.it](http://www.ygnis.it)

**Sede Amministrativa**

Via Maggiore Piovesana 105; 31015 Conegliano (TV) – ITALY  
P.I. 02147970128 C.F. 02084230131  
N. REA 419107 pec: [ygnis@registerpec.it](mailto:ygnis@registerpec.it)  
Capitale Sociale €120.000,00;  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di: Atlantic  
Société Française Développement Thermique