

MODULE B
EXAMEN UE DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION | EU TYPE EXAMINATION – PRODUCTION

Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz » Paragraphe 1 – Annexe III
 Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » Paragraph 1 – Annex III

Certificat / Certificate n° : 1312CO5679 (rév. 11)

Révise le certificat / Revises the certificate n° 1312CO5679 du 13/12/2013

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : **GUILLOT INDUSTRIE**
 124, Route de Fleurville 01190 PONT DE VAUX – France
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) : **ATLANTIC / HAMWORTHY**
 - VARMAX 120 – VARMAX 180 – VARMAX 140 – VARMAX 225
 - VARMAX 275 – VARMAX 320 – VARMAX 390 – VARMAX 450
 - VARMAX 499 – VARMAX 525 – VARMAX 600
- YGNIS**
 - VARMAX 115 – VARMAX 120 – VARMAX 140 – VARMAX 180
 - VARMAX 225 – VARMAX 275 – VARMAX 320 – VARMAX 390
 - VARMAX 499 – VARMAX 450 – VARMAX 525 – VARMAX 600
 -
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
CONDENSING BOILER
Evacuation / Flue system:
 - B23, B23P, C13, C33, C53 for models 115 to 225
 - B23, B23P, C53 for models 275 to 600
- **Désignation du type**
Type designation : **VARMAX**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pression (mbar) <i>Pressure (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	37	I3P
BE	20/25	I2E(R)
FR	20/25/300 ; 37	I12Esi3P(**) I2Esi
CH-ES-GB-IT-AT-CZ-GR-IE-LT-PT-SI-SK	20 ; 37/50	I12H3P(**) I2H
DE	20 ; 50	I12ELL3P(**) I2ELL
DK-EE-FI-LV-RO-NO-SE-TR	20	I2H
PL	20 ; 37	I12E3P
LU	20	I2E

(**) Catégorie double disponible uniquement pour les modèles 115 à 320 et en type B.

(**) Double category available only for the model B-type from 115 to 320.

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | /s in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | *Reproduction of this certificate must be in full.*
 Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | *Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.*



Remarque : Cet appareil est adapté à l'utilisation de gaz G20 contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂), conformément à la spécification technique « Protocole label 20%H₂ ».

Remark: This appliance is suitable for the use of gas G20 containing up to 20% hydrogen (H₂), in accordance with the technical specifications "20%H₂" label protocol.

Le Directeur Général
Puteaux, le 08 novembre 2023
Claudie CANON