

MODULE B
EXAMEN UE DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION | EU TYPE EXAMINATION – PRODUCTION

Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz » Paragraphe 1 – Annexe III
 Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » Paragraph 1 – Annex III

Certificat / Certificate n° : 1312DM6547 (rév. 3)

Révisé le certificat / Revises the certificate n° 1312DM6547 du 29/11/2021

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : **GUILLOT INDUSTRIE**
 Route de Fleurville 01190 PONT DE VAUX – France
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) : **ATLANTIC/YGNIS**
 - Varfree EVO 35, Varfree EVO 40, Varfree EVO 60
 - Varfree EVO 70, Varfree EVO 80, Varfree EVO 100
 - Varfree EVO 115, Varfree EVO 120, Varfree EVO 150
- HAMWORTHY**
 - Stratton MK3 40, Stratton MK3 60, Stratton MK3 70
 - Stratton MK3 80, Stratton MK3 100, Stratton MK3 115
 - Stratton MK3 120, Stratton MK3 150
- ACV**
 - EVO S 40, EVO S 60, EVO S 70, EVO S 80
 - EVO S 100, EVO S 120, EVO S 150
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
 CONDENSING BOILER
- **Désignation du type**
Type designation : **Varfree EVO 70**

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pression (mbar) <i>Pressure (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(R) ; I2E(S)*
FR	20 ; 25 ; 37	I12Esi3P**
LU	20	I2E
CH-CZ-GB-ES-GR-IE-IT-LT-PT-RO-SI-SK	20 ; 37	I12H3P*
AT-TR-DK-EE-FI-LV-NO-SE	20	I2H

* seulement les modèles 35 à 70 / only for the models 35 to 70

** sauf modèle / except model 150 I2Esi/I2H

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | /s in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | *Reproduction of this certificate must be in full.*
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | *Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.*



Remarque : Cet appareil est adapté à l'utilisation de gaz G20 contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂), conformément à la spécification technique « Protocole label 20%H₂ ».

Remark: This appliance is suitable for the use of gas G20 containing up to 20% hydrogen (H₂), in accordance with the technical specifications "20%H₂" label protocol.

Puteaux, le 08 novembre 2023

Le Directeur Général

Claudie CANON