

**MODULE B**
**EXAMEN UE DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION | EU TYPE EXAMINATION – PRODUCTION**

 Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz » Paragraphe 1 – Annexe III  
 Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » Paragraph 1 – Annex III

**Certificat / Certificate n° : 1312BS4888 (rév. 14)**

Révise le certificat / Revises the certificate n° 1312BS4888 du 27/08/2007

**CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :**  
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabricant**  
*Manufacturer* : **GUILLOT INDUSTRIE**  
Route de Fleurville – BP 55  
01190 PONT DE VAUX – FRANCE
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**  
*Trade mark(s) and model(s)* : **ATLANTIC / ATLANTIC GUILLOT**
  - CONDENSINOX 40 – CONDENSINOX 60 – CONDENSINOX 70
  - CONDENSINOX 80 – CONDENSINOX 100
- YGNIS**
  - CONDENSINOX 40 – CONDENSINOX 50 – CONDENSINOX 60
  - CONDENSINOX 70 – CONDENSINOX 80 – CONDENSINOX 100
  - ATHENA K 40 – ATHENA K 60
  - ATHENA K 80 – ATHENA K 100
- **Genre de l'appareil**  
*Kind of the appliance* : **CHAUDIERE A CONDENSATION**  
**CONDENSATION BOILER**  
**Evacuation / Flue system: B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C83**
- **Désignation du type**  
*Type designation* : **CONDENSINOX 60**

<b>Pays de destination</b> <i>Destination countries</i>	<b>Pression (mbar)</b> <i>Pressure (mbar)</i>	<b>Catégories</b> <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(S) (*) ou I2E(R)
CH-ES-GB-IE-PT-IT-AT	20 ; 37-50	I12H3P
LU-PL	20	I2E
FR	20/25 ; 37	I12Esi3P
CZ-HU-SK-LT-NO-LV-DK-EE-FI-GR-RO-SE-SI	20	I2H
NL	25	I2L
DE	20 ; 50	I12ELL3P

(\*) modèle 40 – 60

**Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | /s in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.**
**Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | Reproduction of this certificate must be in full.**
**Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.**
**Remarque : Cet appareil est adapté à l'utilisation de gaz G20 contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H<sub>2</sub>), conformément à la spécification technique « Protocole label 20%H<sub>2</sub> ».**
**Remark: This appliance is suitable for the use of gas G20 containing up to 20% hydrogen (H<sub>2</sub>), in accordance with the technical specifications "20%H<sub>2</sub>" label protocol.**
**Le Directeur Général**
**Puteaux, le 8 novembre 2023**
**Claudie CANON**