

# Certificato di esame del tipo CE

Con il presente documento si  
certifica che:

Hamworthy Heating Ltd  
Fleets Corner  
Poole  
Dorset  
BH17 0HH  
Regno Unito


Detiene il certificato numero: **CE 634211**

Relativamente a:

**Caldaie a gas come elencate nelle pagine seguenti**

Campioni rappresentativi del tipo di prodotto/i elencato/i sono stati testati ed esaminati in conformità con le procedure indicate nell'Allegato III - Modulo B (Esame del tipo) della Direttiva europea per le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (92/42/CEE) e sono risultati conformi ai requisiti di efficienza elencati nell'Articolo 5 della Direttiva.

Per conto e nome di BSI, un  
Organismo notificato per la Direttiva  
di cui sopra (Organismo notificato  
numero 0086):



---

Gary Fenton, Global Product Certification Director

Prima emissione: 01/05/2015

Ultima emissione: 01/05/2015

Pagina: 1 di 2

# Certificato di esame del tipo CE

CE N. 634211

**Produttore:** Ygnis Italia srl  
 Via Lombardia 56  
 1-21040 Castronno (VA)  
 Italy

**Numero di rapporto del test del tipo:** 8318176

**Numero di progetto:** 400003665

Nome caldaia	Tipo di caldaia	Numero PI	Rendimento misurato (% netta)		Stelle di categoria	
			Pieno carico			Carico parziale
			Max	Medio		
Ygnis Varblok Eco 2 100* 100/200* 100/300*	A gas a condensazione	86CP58	97,4	N/D	107,3	****
Ygnis Varblok Eco 2 114* 114/228* 114/342*			96,3		105,3	****
Ygnis VarblokEco 2 150* 150/300* 150/450*			97,2		107,3	****
Ygnis VarblokEco 2 200* 200/400* 200/600*			98,9		105,6	****
Ygnis VarblokEco 2 250* 250/500* 250/750*			97,1		107,5	****

Le caldaie indicate con un asterisco (\*) sono modelli GPL in cui i test sono stati effettuati utilizzando gas naturale (G20).

Dichiariamo che i risultati dei test sul rendimento a pieno carico e a carico parziale elencati sopra sono stati ottenuti attraverso metodi atti a soddisfare la Direttiva sul rendimento delle caldaie (92/42/CEE). I criteri di temperatura dell'acqua definiti nella Direttiva sul rendimento delle caldaie sono stati soddisfatti durante il rilevamento dei presenti risultati.

Prima emissione: 01/05/2015

Ultima emissione: 01/05/2015

Pagina: 2 di 2

...making excellence a habit™