

MODULE B
EXAMEN UE DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION | EU TYPE EXAMINATION – PRODUCTION

Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz » Paragraphe 1 – Annexe III
 Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » Paragraph 1 – Annex III

Certificat | Certificate n° 1312DQ6958

Réviser le certificat | Revises the certificate n° -

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
 CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabricant**
Manufacturer : GUILLOT INDUSTRIE
 124, Route de Fleurville 01190 PONT DE VAUX – France
- **Marque(s) commerciale(s) et modèle(s)**
Trade mark(s) and model(s) : ATLANTIC / YGNIS
 ➤ VARMAX 2 TWIN 550 – VARMAX 2 TWIN 640 – VARMAX 2 TWIN 780
 ➤ VARMAX 2 TWIN 900 – VARMAX 2 TWIN 998 – VARMAX 2 TWIN 1050
 ➤ VARMAX 2 TWIN 1200
- **Genre de l'appareil**
Kind of the appliance : CHAUDIERE A CONDENSATION | CONDENSING BOILER
 Evacuation / Flue system: B23, B23P
- **Désignation du type**
Type designation : VARMAX 2 TWIN

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pression (mbar) <i>Pressure (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
BE	20/25	I2E(R)
FR	20/25/300 ; 37	I12Esi3P (*) I2Esi
ES	20 ; 37	I12H3P (*) I2H
AT	20 ; 50	I12H3P (*) I2H

(*) Catégorie double disponible uniquement pour les modèles 550 à 640 | Double category only available for the models from 550 to 640

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | *Is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.*

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | *Reproduction of this certificate must be in full.*

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | *Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.*

Remarque : Cet appareil est adapté à l'utilisation de gaz G20 contenant jusqu'à 20% d'hydrogène (H₂), conformément à la spécification technique « Protocole label 20%H₂ ».

Remark: This appliance is suitable for the use of gas G20 containing up to 20% hydrogen (H₂), in accordance with the technical specifications "20%H₂" label protocol.