



L C I E

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF3_1976

Titulaire :

License Holder:

ATLANTIC - INDUSTRIE

Rue Monge - ZI. Nord - B.P. 65
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

ATLANTIC - INDUSTRIE (N°0344ED)

Rue Monge - ZI. Nord - B.P. 65 ; 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - FRANCE

Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine (1523ED)

255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - FRANCE

Produit :

Product:

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air Extérieur

Storage water heater with electrically driven compressor : Outside air

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

ATLANTIC

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019
+A15:2021 +A16:2023
EN 60335-2-21:2021 +A1:2021
EN 60335-2-40:2023 +A11:2023
EN 62233:2008
EN 16147:2017 +A1:2022
CDC LCIE N° 103-15/D:2022

Documents pris en compte :

Relevant documents:

NF/ED019 CHOD 23 002
NF/ED019 CHODAPT 24 002
NF/ED019 CHODAPT 24 003

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/07/2024

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Julien GAUTHIER

Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

Page 1 sur 2

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license

NF089PERF3_1976

Produit / Product	Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air Extérieur Storage water heater with electrically driven compressor : Outside air			
Référence / Reference	234511 / A234511 HS-VM100V5- B15MEMX06FLW	864043 / A864043 HS-VM100V5- B15MEMX06FLW	234512 / A234512 HS-VM150V5- B15MEMX06FLW	864044 / A864044 HS-VM150V5- B15MEMX06FLW
Marque commerciale / Trademark	ATLANTIC			
Capacité de stockage nominale / Nominal storage capacity (l)	100		150	
Puissance / Power Input (W)	1500			
Tension / Voltage (V~)	220-240			
Fréquence / Frequency (Hz)	50			
Degré IP / IP degree	IPX4B			
Esthétique / Aesthetic	V5			
Dénomination / Denomination	Vertical Mural			
Pression / Pressure (MPa)	0.6			
Elément Chauffant / Heating Element	Blindé			

Capacité de stockage / Storage volume V_m (l)	107.1	156.5
Profil de soutirage / Load profile	M	L
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm²)	10.2	
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	Non	
Appareil à Commande Intelligente / Equipment provided with smart control	Non	
Facteur de commande intelligente : SCF_{certifié} / Smart Control Factor : SCF_{certified}	N/A	
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) P_{aux} (W)	0	
Catégorie / Category	***	

COP à 7°C / COP at 7°C	2.46	3.19
COP_{smart} à 7°C / COP_{smart} at 7°C	N/A	
Efficacité énergétique / Energy efficiency η_{wh} (%)	103	131
Volume d'eau mitigée à 40°C / Volume of mixed water at 40°C V₄₀ (l)	155.4	201.2
Température d'eau chaude de référence / Reference hot water temperature θ'_{wh} (°C)	58.6	53.9
Puissance absorbée en régime stabilisé / Standby power input P_{es} (kW)	0.020	0.016
Durée de mise en température / Heating up time t_h (h.min)	09:05	11:41