

**CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz »**
**EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation**

MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION - Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz

MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION - Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426

**Certificat / Certificate n° : 1312CO5679 (rév. 10)**

Révise le certificat / Revises the certificate n° 1312CO5679 du 2013/12/13

**CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :**  
**CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:**

- **Fabricant** : **GUILLOT INDUSTRIE**  
*Manufacturer* 124, Route de Fleurville  
 01190 PONT DE VAUX – France
- **Marque commerciale et modèle(s)** :  
*Trade mark and model(s)*  
**ATLANTIC / HAMWORTHY** **YGNIS**
  - VARMAX 120 – VARMAX 180 – VARMAX 140
  - VARMAX 225 – VARMAX 275 – VARMAX 320
  - VARMAX 390 – VARMAX 450 – VARMAX 499
  - VARMAX 525 – VARMAX 600
- **Genre de l'appareil** : **CHAUDIERE A CONDENSATION**  
*Kind of the appliance* **CONDENSING BOILER**  
 Types: B23, B23P, C13, C33, C53 for models 115 to 225  
 Types: B23, B23P, C53 for models 275 to 600
- **Désignation du type** : **VARMAX**  
*Type designation*

<b>Pays de destination</b> <i>Destination countries</i>	<b>Pression (mbar)</b> <i>Pressure (mbar)</i>	<b>Catégories</b> <i>Categories</i>
BE	37	I3P
BE	20/25	I2E(R)
FR	20/25/300 ; 37	I12Esi3P(**) I2Esi
CH-ES-GB-IT-AT-CZ-GR-IE-LT-PT SI-SK	20 ; 37/50	I12H3P(**) I2H
DE	20 ; 50	I12ELL3P(**) I2ELL
DK-EE-FI-LV-RO-NO-SE-TR	20	I2H
LU	20	I2E

**(\*\*) Catégorie double disponible uniquement pour les modèles 115 à 320 et en type B.**
**(\*\*) Double category available only for the model B-type from 115 to 320**
**Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». | /s in conformity with essential requirements of « Gas appliances » (EU) 2016/426 Regulation.**
**Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. | Reproduction of this certificate must be in full.**
**Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur. | Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.**
**Le Directeur Général**
**Puteaux, le 22 mars 2023**
**Claudie CANON**